



PÔLE AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES
AGENCE TERRITORIALE DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

**ARRÊTÉ DE VOIRIE PORTANT REFUS
D'UNE PERMISSION DE VOIRIE**

ARRÊTÉ N° 21-07229

COMMUNE DE NIEUL-LÈS-SAINTES

ROUTE DÉPARTEMENTALE N° D125

LA PRÉSIDENTE DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Code de la voirie routière,

VU le Code général de la propriété des personnes publiques,

VU le Code de l'urbanisme,

VU le Code du travail,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales,

VU le Code de la route et l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I-8ème – partie signalisation temporaire- approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié),

VU le règlement de voirie approuvé le 19 août 1996, relatif à la conservation du Domaine Public Routier Départemental,

VU l'arrêté de délégation de signature n° SG 21-925 en date du 2 juillet 2021,

VU l'état des lieux,

VU la demande en date du 18/11/2021 par laquelle **CHARENTE-MARITIME TRÈS HAUT DÉBIT** demeurant 24-28 avenue Louis Lumière 17180 PÉRIGNY représenté par **CIRCET France** 1 rue Pierre-Marie Touboullic 17300 ROCHEFORT , demande l'autorisation pour la réalisation de travaux sur la D125 du PR 41+0845 au PR 42+0444 (Nieul-lès-Saintes) situés hors agglomération,

Nature des travaux : Implantation de 14 poteaux.

CONSIDÉRANT que l'implantation de supports dégrade les conditions de sécurité des usagers de la Route Départementale n° 125 et que les travaux peuvent être réalisés en souterrain,

CONSIDÉRANT la vulnérabilité des lignes aériennes au regard de l'entretien des dépendances de chaussée et des événements climatiques,

CONSIDÉRANT les délais de remise en état de ces lignes lorsqu'elles ont subi un dommage,

CONSIDÉRANT que l'implantation de poteau supplémentaire et de ligne aérienne sont de nature à porter atteinte à l'aspect visuel du site,

ARRÊTE

ARTICLE 1 - REFUS D'AUTORISATION

Le bénéficiaire n'est pas autorisé à occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, en conséquence de quoi :

L'AUTORISATION DEMANDÉE EST REFUSÉE

ARTICLE 2 - VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.

Fait à Saintes, le 15-DEC. 2021

**Pour la Présidente du Département de la
Charente-Maritime,
et par délégation,**


le Directeur des Infrastructures

Frédéric CARON

Diffusion :
CHARENTE-MARITIME TRÈS HAUT DÉBIT
CIRCET France


Liste des annexes :

D125 NIEUL-LES-SAINTES
Réseau Fibre - Charente Maritime Très Haut Débit
NRO SAINT PORCHAIRE PM 10 -> PA PT n° 0536



SIGNATURE		DATE :
AUTEUR : BRANTHÔME Romain		
IAI 10 - NIEUL-LES-SAINTES - D125		VERSION : V1
		DATE : 04/11/2021

CARTE DE VISUALISATION



Nombre du Poteaux	14
Nombre d'EL impactés	31 el



Portée d'environ 40m entre chaque

SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX

SAINTE

NIEUL-LES-SAINTE

sites_supports be
APPUI
◆ APPUI FT
◆ APPUI CMTHD
● point_pa [4]



